



Reconnaissance AEAJ N° 31188

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit ISOCALOR

Description Plaque en laine de verre (82-96kg/m³), avec revêtement d'une feuille ALU renforcée d'un côté (0.1mm)

Utilisation RF1 avec/sans revêtement

Documentation TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '403651-20-0028-01' (17.03.2020)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation
Indice d'Incendie 5.3 Avec revêtement ALU
Indice d'Incendie 6q.3 Sans revêtement ALU

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 06.05.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo