



VKF Technische Auskunft Nr. 30007

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt DP-BASWA, ISOCOUCPE 032, ISOLENE P 032, ISOTHERM 034, LURO 814, PS C

Beschreibung Wärmedämmplatte aus Glaswolle, RD=15-125kg/m³, D=10-280mm

Anwendung RF1

Unterlagen CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Prüfbericht 'DSSF-22-09409' (11.08.2022), Prüfbericht 'DSSF-22-13185' (28.09.2022), Klassifizierungsbericht 'RA22-0186' (28.09.2022); CSTB, Paris: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0462' (19.04.2023), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0388' (17.09.2021); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0022-d' (04.01.2018), Leistungserklärung 'SGI-CH-0025-d' (04.01.2018), Leistungserklärung 'SGI-CH-0003-d' (04.01.2018), Leistungserklärung 'SGI-CH-0060-d' (01.12.2020), Leistungserklärung 'SGI-CH-00339-d' (01.12.2020), Leistungserklärung 'SGI-CH-0029-d' (01.12.2020)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 07.09.2023
Ersetzt Dokument vom 23.05.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler