


## VKF Technische Auskunft Nr. 26071

Gruppe 107	Dampfbremsen, Dämmschutzschichten, Unterdachbahnen, Kaschierungen von Wärmedämmschichten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	VARIO KM DUPLEX UV	
Beschrieb	Dampfbremse aus PA, verstärkt mit Vlies aus PP, MA=76g/m <sup>2</sup> , D=0,2mm	
Anwendung	RF3 (cr)	
Unterlagen	Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-RF-030-13-AUNE' (04.04.2013); FIRELABS: Klassifizierungsbericht 'FIRES-CR-061-13-AUPE' (04.04.2013); -: Leistungserklärung 'Isover-DOP-0003-02' (13.12.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 11925-2	
Beurteilung	Klassifizierung:	E
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	01.01.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	13.05.2015	



Michael Binz



Gérald Rappo

