



Renseignement technique AEA1 N° 26678

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit CLADISOL 032, ISOPONTE 032, PB F EXTRA 032, PB F ECO 032, PB F 030

Description Plaque en laine de verre, revêtues d'un côté avec un voile de verre (MA=75g/m²), PS=20-87kg/m³, E=20-300mm

Utilisation RF1

Documentation CSTB, Marne: RE 'RA19-0030' (26.02.2019), RE 'RA15-0306' (21.12.2015), RC 'RA19_0030' (26.02.2019); ACERMI, Paris: CCP '1163-CPR-0392, Rév. 5' (01.01.2019); Hersteller: DP 'PB-F-EXTRA-032' (01.12.2020), DP 'CLADISOL-032' (01.12.2020), DP 'PB-F-030' (01.12.2020), DP 'PB-F-ECO-032' (01.12.2020), DP 'Isoponte-032' (01.12.2020)

Conditions d'essai EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 15.12.2021

Remplace l'attestation du 17.05.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler