



VKF Technische Auskunft Nr. 31168

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt PB M 030

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Glaswolle, D \geq 15mm, RD=19-38kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen CSTB, Marne: PB 'RA19-0032' (26.02.2019), PB 'RA15-0306' (21.12.2015), Prüfbericht 'DSSF-22-09407' (22.06.2022), Klassifizierungsbericht 'RA22-0105' (22.06.2022), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0450' (16.05.2025); Herstellerin: Leistungserklärung 'SGI-CH-0055-f' (01.12.2020)

Prüfbestimmungen EN ISO 1716; EN ISO 1182

Beurteilung Brandverhalten A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2030

Ausstellungsdatum 18.12.2025

Ersetzt Dokument vom 06.05.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

