



## VKF Technische Auskunft Nr. 31217

**Inhaber /-in**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
Rte de Payerne 1  
1522 Lucens  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
1522 Lucens  
Schweiz

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** PS 81, PB S 80, PB I 500

**Beschreibung** Wärmedämmplatten aus Glaswolle, D≤280mm, RD=15-125kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Prüfbericht 'DSSF-22-09409' (11.08.2022), Prüfbericht 'DSSF-22-13185' (28.09.2022), Klassifizierungsbericht 'RA22-0186' (28.09.2022), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0388' (16.05.2025); Herstellerin: Leistungserklärung 'SGI-CH-0027-f' (01.12.2020), Leistungserklärung 'SGI-CH-0037-f' (04.01.2018), Leistungserklärung 'SGI-CH-0028-f' (01.12.2020)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 1716; EN 13823

**Beurteilung** Brandverhalten A2 - s1, d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2030  
**Ausstellungsdatum** 18.12.2025  
**Ersetzt Dokument vom** 01.07.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

