



VKF Technische Auskunft Nr. 40497

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain Isover G+H AG
67059 Ludwigshafen
Deutschland

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt U CLIMLINER SLAB ACTIVE U KPG 22 SI

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Mineralwolle (MW), einseitig kaschiert mit Glasvlies (D=0.13mm, MA=101g/m²), D=20-300mm, RD=22kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen MPA BS, Braunschweig: Prüfbericht '3764/0704-A-Do/HT' (10.08.2006), Prüfbericht '3764/0704-B-Do/HT' (10.08.2006), Prüfbericht '3764/0704-C-Do/HT' (10.08.2006), Klassifizierungsbericht '3764/0704-1-Ht' (03.09.2006); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-003.0-07' (08.11.2024); Herstellerin: Leistungserklärung 'U-KF-KP-leicht' (30.01.2023)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182; EN ISO 1716; EN 13823

Beurteilung Brandverhalten A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 01.05.2026
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

