



## VKF Technische Auskunft Nr. 40498

**Inhaber /-in**

Saint-Gobain ISOVER SA  
Rte de Payerne 1  
1522 Lucens  
Schweiz

**Hersteller /-in****Gruppe**

123 - Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet

**Produkt**

INSULSAFE PREFAB (XL)

**Beschreibung**

Schüttdämmstoff aus Mineralwolle, Dichte nach dem Einblasen: 30-50kg/m3

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '231002409-1' (30.10.2025), Prüfbericht '231002409-2' (30.10.2025), Klassifizierungsbericht '231002409-3' (30.10.2025); Deutsches Institut für Bautechnik DIBt: ETA 'ETA-21/0385' (19.01.2026); Herstellerin: Leistungserklärung 'NLD0003-0006-01' (10.03.2026)

**Prüfbestimmungen**

EN ISO 1182; EN ISO 1716

**Beurteilung**

Brandverhalten A1

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

**Ausstellungsdatum**

01.05.2026

**Ersetzt Dokument vom**

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

