



## VKF Technische Auskunft Nr. 32378

**Inhaber /-in**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
Rte de Payerne 1  
1522 Lucens  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
1522 Lucens  
Schweiz

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** SWISSROLL 030, SWISSROLL 030 PR

**Beschreibung** Wärmedämmplatte aus Glaswolle einseitig kaschiert mit Glasvlies, RD=38kg/m<sup>3</sup>, D=30-180 mm

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** CSTB, Marné: Prüfbericht 'DSSF-21-07827' (13.06.2022), Klassifizierungsbericht 'RA22-0094' (13.06.2022), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0450' (02.09.2022); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0066d' (30.09.2021)

**Prüfbestimmungen** EN 13823; EN ISO 1716

**Beurteilung** Klassifizierung A2-s1,d0

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 07.11.2022  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising