



VKF Technische Auskunft Nr. 30428

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 123 - Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet

Produkt WOLLE TRIV

Beschreibung Glaswolle lose, RD=30 kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Klassifizierungsbericht 'RA15-0314' (21.12.2015); CSTB, Paris: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0400' (18.02.2022); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0036_d' (04.01.2018)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 07.09.2023
Ersetzt Dokument vom 01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler