



VKF Technische Auskunft Nr. 33479

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt CLIMATEL 2S, STELLSTREIFEN, PB A 031, PB S 50 (V)

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Glaswolle, einseitig kaschiert mit Glasvlies, (MA=75g/m²), D=10-200mm, RD=23.8-49kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA19-0031' (26.02.2019), Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Klassifizierungsbericht 'RA19-0031' (04.07.2022); CSTB, Paris: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0386' (01.01.2024), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0394' (01.01.2024); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0033-d' (04.01.2018), Leistungserklärung 'SGI-CH-0035-d' (11.12.2024), Leistungserklärung 'SGI-CH-0004-d' (04.01.2018), Leistungserklärung 'SGI-CH-0026-f' (04.01.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 27.02.2025
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler