



VKF Technische Auskunft Nr. 40311

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt ISOCOLAR, FILZ T, PB I 500 ALU

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Glaswolle, einseitig kaschiert mit Alu-Folie, (D=0.018mm, MA=48g/m²), D≤120mm, RD=24-83kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen CSTB, Marne: Prüfbericht 'DSSF-22-12325' (27.09.2022), Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Klassifizierungsbericht 'RA22-0182' (22.08.2024), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0390' (22.05.2025); Herstellerin: Leistungserklärung 'SGI-CH-0023-f' (28.05.2025), Leistungserklärung 'SGI-CH-0034-f' (28.05.2025), Leistungserklärung 'SGI-CH-0052-f' (28.05.2025)

Prüfbestimmungen EN ISO 1716; EN 13823

Beurteilung Brandverhalten A2 - s1, d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 18.12.2025
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

