



## VKF Technische Auskunft Nr. 30612

**Inhaber /-in**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
Rte de Payerne 1  
1522 Lucens  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** ISORESIST 1000 031 F

**Beschreibung** Wärmedämmplatten aus Mineralwolle (MW) einseitig kaschiert mit Glasvlies, D=60-240mm, RD=40kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'PB-Hoch-170055-2' (20.11.2018), Prüfbericht 'PB-Hoch-171088' (18.09.2017), Prüfbericht 'PB-Hoch-171132-2' (20.11.2018), Klassifizierungsbericht 'KB-Hoch-181247' (23.11.2018); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-196.14-07' (12.07.2023); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0059-d' (01.12.2020)

**Prüfbestimmungen** EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

**Beurteilung** Klassifizierung A1

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2029  
**Ausstellungsdatum** 04.07.2024  
**Ersetzt Dokument vom** 06.03.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler