



VKF Technische Auskunft Nr. 30853

Inhaber /-in

Saint-Gobain Isover G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1
67059 Ludwigshafen
Germany

Hersteller /-in

-

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

U PROTECT PIPE SECTION ALU 2

Beschreibung

Rohrdämmung aus Mineralwolle (MW), kaschiert mit Aluminiumverbundfolie (D=0.018mm),
D=20-139mm, RD=62-90kg/m³

Anwendung

RF1

Unterlagen

Hoch, Fladungen: PB 'PB-Hoch-120058' (20.03.2012), PB 'PB-Hoch-120059' (20.03.2012),
KB 'KB-Hoch-120060' (19.03.2012); FIW, München: Bescheinigung der
Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-003.0-04' (02.12.2023); Hersteller: Leistungserklärung
'Pipe_Sections Version 004' (22.09.2022)

Prüfbestimmungen

EN ISO 1716, EN 13823

Beurteilung

Klassifizierung A2L-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

27.02.2025

Ersetzt Dokument vom

11.09.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler