



VKF Technische Auskunft Nr. 40310

Inhaber /-in

Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in**Gruppe**

142 - Rohrdämmungen

Produkt

U TECH PIPE SECTION MT 4.0

Beschreibung

Rohrdämmung aus Mineralwolle (MW), D≤120mm, RD=62-90kg/m3

Anwendung

RF1

Unterlagen

Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'PB-Hoch-230367' (25.04.2023), Prüfbericht 'PB-Hoch-230368' (25.04.2023), Klassifizierungsbericht 'KB-Hoch-230370' (26.04.2023); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-003.0-04' (02.12.2024); Herstellerin: Leistungserklärung 'Pipe_Sections Version 004' (22.09.2022)

Prüfbestimmungen

EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung

Brandverhalten A1_L

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

18.12.2025

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

