

Renseignement technique AEAI n° 27333

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	PB F ECO 032	
Description	Plaque en laine de verre, avec voile d'un côté, PS=26kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Klassifizierungsbericht 'RA15-0311' (26.10.2016); CSTB, Paris: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0392_Rev1' (16.08.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'DOP SGI-CH-0053-d' (04.11.2016)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	28.06.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	



Marcel Donzé



Gérald Rappo

