



## Renseignement technique AEA1 N° 30612

**Titulaire**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
Rte. de Payerne 1  
1522 Lucens  
Schweiz

**Fabricant**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
1522 Lucens  
Schweiz

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** ISORESIST 1000 031 F

**Description** Plaque en laine minérale, revêtue d'un côté en voile de verre, PS=40 kg/m<sup>3</sup>, E=60-200 mm

**Utilisation** RF1

**Documentation** Hoch, Fladungen: RC 'KB-HOCH-161256' (07.12.2016); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-196.14-07' (25.10.2018); Hersteller: DP 'SGI-CH-0059-d' (05.09.2018)

**Conditions d'essai** EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

**Appréciation** Classification A1

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 06.03.2019

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo