



Renseignement technique AEA1 N° 31217

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Suisse

Fabricant
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Suisse

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PS 81, PB S 80, PB I 500

Description Plaques d'isolation thermique à base de laines de verre, E≤280mm, PS=15-125kg/m3

Utilisation RF1

Documentation CSTB, Marne: Rapport d'essai 'RA15-0306' (21.12.2015), Rapport d'essai 'DSSF-22-09409' (11.08.2022), Rapport d'essai 'DSSF-22-13185' (28.09.2022), Rapport de classement 'RA22-0186' (28.09.2022), Certificat de constance des performances '1163-CPR-0388' (16.05.2025); Herstellerin: Déclaration des performances 'SGI-CH-0027-f' (01.12.2020), Déclaration des performances 'SGI-CH-0037-f' (04.01.2018), Déclaration des performances 'SGI-CH-0028-f' (01.12.2020)

Conditions d'essai EN ISO 1716; EN 13823

Appréciation Réaction au feu A2 - s1, d0

Durée de validité 31.12.2030

Date d'édition 18.12.2025

Remplace l'attestation du 01.07.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

