



Renseignement technique AEAJ N° 33479

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit CLIMATEL 2S, BANDES DE RIVES, PB A 031, PB S 50 (V)

Description Plaques d'isolation thermique à base de laines de verre, revêtues d'un côté avec un voile de verre (MA=75g/m²), E=10-200mm, PS=23.8-49kg/m³

Utilisation RF1

Documentation CSTB, Marne: Rapport d'essai 'RA19-0031' (26.02.2019), Rapport d'essai 'RA15-0306' (21.12.2015), Rapport de classification 'RA19-0031' (04.07.2022); CSTB, Paris: Certificat de constance des performances '1163-CPR-0386' (01.01.2024), Certificat de constance des performances '1163-CPR-0394' (01.01.2024); Hersteller: Déclaration des performances 'SGI-CH-0033-d' (04.01.2018), Déclaration des performances 'SGI-CH-0035-d' (11.12.2024), Déclaration des performances 'SGI-CH-0004-d' (04.01.2018), Déclaration des performances 'SGI-CH-0026-f' (04.01.2018)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation Classification A2-s1,d0

Durée de validité 31.12.2030

Date d'édition 27.02.2025

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler