



## Renseignement technique AEAJ N° 30612

**Titulaire**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
Rte de Payerne 1  
1522 Lucens  
Schweiz

**Fabricant**  
-

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** ISORESIST 1000 031 F

**Description** Plaques d'isolation thermique à base de laines minérales (MW) revêtue d'un côté en voile de verre, E=60-240mm, PS=40kg/m<sup>3</sup>

**Utilisation** RF1

**Documentation** Hoch, Fladungen: Rapport d'essai 'PB-Hoch-170055-2' (20.11.2018), Rapport d'essai 'PB-Hoch-171088' (18.09.2017), Rapport d'essai 'PB-Hoch-171132-2' (20.11.2018), Rapport de classification 'KB-Hoch-181247' (23.11.2018); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-196.14-07' (12.07.2023); Hersteller: Déclaration des performances 'SGI-CH-0059-d' (01.12.2020)

**Conditions d'essai** EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

**Appréciation** Classification A1

**Durée de validité** 31.12.2029

**Date d'édition** 04.07.2024

**Remplace l'attestation du** 06.03.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler