



Renseignement technique AEAJ N° 30007

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique
Produit DP-BASWA, ISOCOUCPE 032, ISOLENE P 032, ISOTHERM 034, LURO 814, PS C

Description Plaques d'isolation thermique à base de verre, PS=15-125kg/m3, E=10-280mm

Utilisation RF1

Documentation CSTB, Marne: Rapport d'essai 'RA15-0306' (21.12.2015), Rapport d'essai 'DSSF-22-09409' (11.08.2022), Rapport d'essai 'DSSF-22-13185' (28.09.2022), Rapport de classification 'RA22-0186' (28.09.2022); CSTB, Paris: Certificat de constance des performances '1163-CPR-0462' (19.04.2023), Certificat de constance des performances '1163-CPR-0388' (17.09.2021); Hersteller: Déclaration des performances 'SGI-CH-0022-d' (04.01.2018), Déclaration des performances 'SGI-CH-0025-d' (04.01.2018), Déclaration des performances 'SGI-CH-0003-d' (04.01.2018), Déclaration des performances 'SGI-CH-0060-d' (01.12.2020), Déclaration des performances 'SGI-CH-00339-d' (01.12.2020), Déclaration des performances 'SGI-CH-0029-d' (01.12.2020)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation Classification A2-s1,d0

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 07.09.2023
Remplace l'attestation du 23.05.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler