



Renseignement technique AEAJ N° 40310

Titulaire

Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Suisse

Fabricant**Groupe**

142 - Isolations de tuyaux

Produit

U TECH PIPE SECTION MT 4.0

Description

Isolation de tuyaux à base de laines minérales (MW), E≤120mm, PS=62-90kg/m3

Utilisation

RF1

Documentation

Hoch, Fladungen: Rapport d'essai 'PB-Hoch-230367' (25.04.2023), Rapport d'essai 'PB-Hoch-230368' (25.04.2023), Rapport de classement 'KB-Hoch-230370' (26.04.2023); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-003.0-04' (02.12.2024); Herstellerin: Déclaration des performances 'Pipe_Sections Version 004' (22.09.2022)

Conditions d'essai

EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Réaction au feu A1_L

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

18.12.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

