



## Reconnaissance AEA I N° 40197

### Titulaire

Saint-Gobain ISOVER SA  
Rte de Payerne 1  
1522 Lucens  
Suisse

### Fabricant

### Groupe

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

### Produit

SAINT-GOBAIN, U PROTECT VENT SECTION ALU 2

### Description

Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux ronds.  
Dimensions: Ø=250mm, en laine minérale U Protect Vent Section Alu 2  
(E=80mm, PS=62kg/m<sup>3</sup>). Recouvertes d'un côté avec feuille d'aluminium  
noire, renforcée d'une armature en treillie, avec joints d'aboutement.

-sans hotte de cuisine-

### Utilisation

Fixation et installation selon indication du requérant.  
Épaisseur d'isolation: 80mm (PS=62kg/m<sup>3</sup>)

### Documentation

DBI, Hvidovre: RE 'PGA 11106A Rev4' (23.03.2020), RE 'PGA 11229A Rev1' (13.08.2019),  
RE 'PGA 11106B Rev3' (13.08.2019), RE 'PGA 11395A Rev2' (13.08.2019), RE 'PGA  
11331A Rev1' (13.08.2019), RE 'PGA 11331B Rev2' (23.03.2020), Rapport EXAP 'PHB  
10090A' (30.03.2020), RC 'PCA 10564A Rev5' (01.12.2020)

### Conditions d'essai

EN 1366-1; EN 13501-3; 15882-1

### Appréciation

Résistance au feu EI 60 (V<sub>e</sub> h<sub>o</sub> i ↔ o) S

### Durée de validité

31.12.2030

### Date d'édition

04.09.2025

### Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

