



Renseignement technique AEA1 N° 40311

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Suisse

Fabricant
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Suisse

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit ISOCOLAR, FEUTRE T, PB I 500 ALU

Description Plaques d'isolation thermique à base de laines de verre, revêtues d'un côté avec une feuille alu (E=0.018mm, MA=48g/m²), E≤120mm, PS=24-83kg/m³

Utilisation RF1

Documentation CSTB, Marne: Rapport d'essai 'DSSF-22-12325' (27.09.2022), Rapport d'essai 'RA15-0306' (21.12.2015), Rapport de classement 'RA22-0182' (22.08.2024), Certificat de constance des performances '1163-CPR-0390' (22.05.2025); Herstellerin: Déclaration des performances 'SGI-CH-0023-f' (28.05.2025), Déclaration des performances 'SGI-CH-0034-f' (28.05.2025), Déclaration des performances 'SGI-CH-0052-f' (28.05.2025)

Conditions d'essai EN ISO 1716; EN 13823

Appréciation Réaction au feu A2 - s1, d0

Durée de validité 31.12.2030

Date d'édition 18.12.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

