



## Renseignement technique AEAI N° 40497

**Titulaire**

Saint-Gobain ISOVER SA  
Rte de Payerne 1  
1522 Lucens  
Suisse

**Fabricant**

Saint-Gobain Isover G+H AG  
67059 Ludwigshafen  
Allemagne

**Groupe**

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit**

U CLIMLINER SLAB ACTIVE U KPG 22 SI

**Description**

Plaques d'isolation thermique à base de laines minérales (MW), revêtues d'un côté avec un voile de verre (E=0.13mm, MA=10'1g/m<sup>2</sup>), E=20-300mm, PS=22kg/m<sup>3</sup>

**Utilisation**

RF1

**Documentation**

MPA BS, Braunschweig: Rapport d'essai '3764/0704-A-Do/HT' (10.08.2006), Rapport d'essai '3764/0704-B-Do/HT' (10.08.2006), Rapport d'essai '3764/0704-C-Do/HT' (10.08.2006), Rapport de classement '3764/0704-1-Ht' (03.09.2006); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR.2-003.0-07' (08.11.2024); Herstellerin: Déclaration des performances 'U-KF-KP-leicht' (30.01.2023)

**Conditions d'essai**

EN ISO 1182; EN ISO 1716; EN 13823

**Appréciation**

Réaction au feu A1

**Durée de validité**

31.12.2031

**Date d'édition**

01.05.2026

**Remplace l'attestation du**

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

