

Renseignement technique AEAI n° 26070

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Groupe 107 | Membranes pare-vapeur, membranes de protection d'isolation, membranes de sous-toiture, membranes recouvrant les couches d'isolation | |
| Requérant | Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz | |
| Fabricant | - | |
| Produit | VARIO XTRA | |
| Description | Frein Vapeur en PA, renforcé avec natte en PP, MA=75g/2, E=0,3mm | |
| Utilisation | RF3 (cr) | |
| Documentation | Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-RF-002-13-AUNE' (10.01.2013), Klassifizierungsbericht 'FIRES-CR-008-13-AUPE' (10.01.2013); -: Leistungserklärung 'Isover-DOP-0003-02' (13.12.2013) | |
| Conditions d'essai | EN ISO 11925-2 | |
| Appréciation | Classification: | E |
| Durée de validité | 31.12.2020 | Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie |
| Date d'édition | 01.01.2017 | |
| Remplace l'attestation du | 13.05.2015 | |



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo