

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24423

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	ZÖPFE / BOURRELETS	
Beschrieb	Glaswolle mit Drahtnetz, RD=43kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '910213-12-0173-16' (13.04.2012), Klassifizierungsbericht '910213-12-0173-16-Z' (13.04.2012)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	07.03.2013	

U. Z.

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 24423

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz
Produit	ZÖPFE / BOURRELETS
Description	Laine de verre avec treillis métallique, PS=43kg/m3
Utilisation	RF1
Documentation	Swissi: Prüfbericht '910213-12-0173-16' (13.04.2012), Klassifizierungsbericht '910213-12-0173-16-Z' (13.04.2012)
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716
Appréciation	Classification: A1
Durée de validité	31.12.2018
Date d'édition	01.01.2015
Remplace l'attestation du	07.03.2013
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. Z.

Binz

J. Rappo

Rappo

