

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19741

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	UNIROLL 035	
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=20kg/m ³ , D=30-240mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA09-0272' (19.08.2009), Klassifizierungsbericht 'RA09-0272' (19.08.2009)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	17.02.2010	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 19741

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz
Produit	UNIROLL 035
Description	Plaque en laine de verre, PS=20kg/m3, E=30-240mm
Utilisation	RF1
Documentation	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA09-0272' (19.08.2009), Klassifizierungsbericht 'RA09-0272' (19.08.2009)
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716
Appréciation	Classification: A1
Durée de validité	31.12.2015
Date d'édition	01.01.2015
Remplace l'attestation du	17.02.2010

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

