



## VKF Technische Auskunft Nr. 30613

**Inhaber /-in**  
Saint-Gobain ISOVER SA  
Rte. de Payerne 1  
1522 Lucens  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** ISORESIST 1000 035

**Beschreibung** Mineralwollplatte, RD=17-26 kg/m<sup>3</sup>, D=30-260 mm

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** Hoch, Fladungen: PB 'PB-HOCH-171083' (14.09.2017), PB 'PB-HOCH-171084' (14.09.2017), PB 'PB-HOCH-171085' (18.09.2017), PB 'PB-HOCH-171086' (18.09.2017), KB 'KB-HOCH-171078' (20.09.2017); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-196.14-07' (25.10.2018); Hersteller: LE 'SGI-CH-0058-d' (05.09.2018)

**Prüfbestimmungen** EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

**Beurteilung** Klassifizierung A1

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 06.03.2019  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo