



VKF Technische Auskunft Nr. 30419

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte. de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt ISOCOMPACT 034, MW-ECO 034

Beschreibung Glaswollplatte mit/ohne Farbanstrich, RD=60-80kg/m³, D=40-240mm

Anwendung RF1

Unterlagen CSTB, Marne: Klassifizierungsbericht 'RA15-0316' (21.12.2015), Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0398' (22.05.2018); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0024-d' (04.01.2018); CSTB, Marne: Schreiben '16/206/1132' (08.08.2019)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 06.11.2019
Ersetzt Dokument vom 01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Renseignement technique AEA1 N° 30419

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte. de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit ISOCOMPACT 034, MW-ECO 034

Description Plaque en laine de verre, avec/sans revêtue d'une peinture, PS=60-80kg/m³, E=40-240mm

Utilisation RF1

Documentation CSTB, Marne: Rapport de classification 'RA15-0316' (21.12.2015), Rapport d'essai 'RA15-0306' (21.12.2015), Certificat de constance des performances '1163-CPR-0398' (22.05.2018); Hersteller: Déclaration des performances 'SGI-CH-0024-d' (04.01.2018); CSTB, Marne: Courrier '16/206/1132' (08.08.2019)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation Classification A2-s1,d0

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 06.11.2019

Remplace l'attestation du 01.11.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo