



Renseignement technique AEAJ N° 30613

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit ISORESIST 1000 035 (PR)

Description Plaque en laine minérale, PS= env. 20 kg/m³, E=30-260 mm

Utilisation RF1

Documentation Hoch, Fladungen: RE 'PB-HOCH-171083' (14.09.2017), RE 'PB-HOCH-171084' (14.09.2017), RE 'PB-HOCH-171085' (18.09.2017), RE 'PB-HOCH-171086' (18.09.2017), RC 'KB-HOCH-171078' (20.09.2017), RC 'KB-Hoch-181134' (24.10.2018); FIW, München: CCP '0751-CPR-196.14-07' (29.09.2020); Hersteller: DP 'SGI-CH-0058-d' (05.09.2018)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 16.12.2020

Remplace l'attestation du 06.03.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo