

## VKF Technische Auskunft Nr. 30007

### Gesuchsteller

Saint-Gobain Isover SA  
Rte. de Payerne  
1522 Lucens  
Schweiz

### Hersteller

Saint-Gobain Isover SA  
1522 Lucens  
Schweiz

### Gruppe

122 - Wärmedämmplatten und -matten

### Produkt

DP-BASWA, ISOCOUCPE 032, ISOLENE P 032, ISOTHERM 035, LURO 814, PS C

### Beschrieb

Glaswollplatte, RD=15-125kg/m3, D=10-260mm

### Anwendung

RF1

### Unterlagen

CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA15-0306' (21.12.2015), Klassifizierungsbericht 'RA15-0309' (18.01.2017); CSTB, Paris: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0388, Rév. 2' (18.01.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'SGI-CH-0003-d' (02.02.2017), Leistungserklärung 'SGI-CH-0013-d' (02.02.2017), Leistungserklärung 'SGI-CH-0021-f' (02.02.2017), Leistungserklärung 'SGI-CH-0025-d' (02.02.2017), Leistungserklärung 'SGI-CH-0029-d' (02.02.2017), Leistungserklärung 'SGI-CH-0039-d' (02.02.2017)

### Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 1716

### Beurteilung

Klassifizierung

A2-s1,d0

### Gültigkeitsdauer

31.12.2023

### Ausstelldatum

23.05.2018

### Ersetzt Dokument vom

-

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Donzé



Gérald Rappo

