

## Renseignement technique AEAI N° 30007

**Demandeur**

Saint-Gobain Isover SA  
Rte. de Payerne  
1522 Lucens  
Schweiz

**Fabricant**

Saint-Gobain Isover SA  
1522 Lucens  
Schweiz

**Groupe**

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit**

DP-BASWA, ISOCOUCPE 032, ISOLENE P 032, ISOTHERM 035, LURO 814, PS C

**Description**

Plaque en laine de verre, PS=15-125kg/m<sup>3</sup>, E=10-260mm

**Utilisation**

RF1

**Documentation**

CSTB, Marne: Rapport d'essai 'RA15-0306' (21.12.2015), Rapport de classification 'RA15-0309' (18.01.2017); CSTB, Paris: Certificat de constance des performances '1163-CPR-0388, Rév. 2' (18.01.2017); Hersteller: Déclaration des performances 'SGI-CH-0003-d' (02.02.2017), Déclaration des performances 'SGI-CH-0013-d' (02.02.2017), Déclaration des performances 'SGI-CH-0021-f' (02.02.2017), Déclaration des performances 'SGI-CH-0025-d' (02.02.2017), Déclaration des performances 'SGI-CH-0029-d' (02.02.2017), Déclaration des performances 'SGI-CH-0039-d' (02.02.2017)

**Conditions d'essai**

EN 13823; EN ISO 1716

**Appréciation**

Classification A2-s1,d0

**Durée de validité**

31.12.2023


**Date d'édition**

23.05.2018

**Remplace l'attestation du** -

Organisme de reconnaissance des

autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo

