



Renseignement technique AEA1 N° 30157

Titulaire

Saint-Gobain Isover SA
Rte. de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant

Saint-Gobain Isover G + H AG
19386 Lüz
Germany

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

ISORESIST 1000 036, ISORESIST PIANO PLUS (P)

Description

Plaque en laine de verre , PS≤20kg/m3, E=30-240mm

Utilisation

RF1

Documentation

Hoch, Fladungen: Rapport d'essai 'PB-Hoch-140997' (21.08.2014), Rapport d'essai 'PB-Hoch-140998' (21.08.2014), Rapport d'essai 'PB-Hoch-140999' (21.08.2014), Rapport de classification 'KB-Hoch-141000' (21.07.2014); MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '2300/198/15' (18.05.2015); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-196.14-07' (16.08.2017); Hersteller: Déclaration des performances 'ISOVER CH002' (20.03.2015)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

04.07.2018

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo