

## Produkteprüfung nach Sicherheitsdatenblatt

Produktbezeichnung:	<b>ISOVER Dämmmaterial aus Glaswolle</b>	
Produktgruppe (in Anlehnung an SIA 493)	Dämmstoffe	
Verwendungszweck:	Wärme- und Schalldämmung im Hochbau	
Erstellungsdatum Sicherheitsdatenblatt	N/A (nur Produktinformation vorhanden)	
Hersteller:	Saint-Gobain Isover SA, 1522 Lucens	
Auftraggeber:	Saint-Gobain Isover SA, 1522 Lucens	
Produkteprüfung gültig bis:	05/2014	Prüfnummer: 190

### Ausschlusskriterien MINERGIE-ECO® 2011

Relevant	AN/AM	Thema	Vorgabe
<input type="checkbox"/>	02	Chemischer Holzschutz in Innenräumen	Ausgeschlossen: Einsatz von chemischen Holzschutzmitteln in beheizten Innenräumen
<input checked="" type="checkbox"/>	03	Biozid ausgerüstete Produkte	Ausgeschlossen: Einsatz von Bioziden bzw. biozid ausgerüsteten Beschichtungsstoffen (Farben und Putze) in beheizten Innenräumen.
<input type="checkbox"/>	04	Formaldehyd-Emissionen aus Holzwerkstoffen und verleimten Holzprodukten	Ausgeschlossen: Anwendung von Holzwerkstoffen bzw. verleimten Holzprodukten mit UF- oder MUF-Verleimung, welche nicht allseitig beschichtet, gelocht oder gerillt (z.B. Akustikelemente) sind oder in Umgebung mit erhöhter Temperatur (Heizungsverkleidungen, Fenstersimse, Oblichtzargen etc.) verwendet werden, in beheizten Innenräumen.
<input type="checkbox"/>	05	Formaldehyd-Emissionen aus Klebstoffen für Furniere / Belegungen	Ausgeschlossen: Anwendung von Klebstoffen auf Basis von Formaldehyd in beheizten Innenräumen.
<input type="checkbox"/>	06	Formaldehyd-Emissionen aus Akustikputzen	Ausgeschlossen: Anwendung von Akustikputzsystemen, welche mit Formaldehyd oder Formaldehyd absplattend Substanzen konserviert sind, in beheizten Innenräumen.
<input checked="" type="checkbox"/>	08	Lösemittel-Emissionen aus Bau- und Hilfsstoffen	Ausgeschlossen: Verarbeitung lösemittelverdünnter Produkte (Anstrichstoffe, Imprägnierungen, Versiegelungen, Öle/Wachse, Klebstoffe, Spachtelmassen, Reinigungsmittel etc.) in beheizten Innenräumen.

Relevant	AN/AM	Thema	Vorgabe
<input type="checkbox"/>	09	Montage- und Abdichtungsarbeiten	Ausgeschlossen: Montage, Abdichtung oder Füllen von Hohlräumen mittels PU-Montage- oder Füllschäumen.
<input type="checkbox"/>	10	Schwermetalle aus Bedachungs-, Fassaden- und Abschlussmaterialien	Ausgeschlossen: Grossflächiger Einsatz bewitterter, blanker Kupfer-, Titanzink- oder verzinkter Stahlbleche ohne Einbau eines geeigneten Metallfilters für die betroffenen Dach- bzw. Fassadenwasser.
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Bleihaltige Materialien	Ausgeschlossen: Verwendung von bleihaltigen Materialien.
<input type="checkbox"/>	12	Holzauswahl	Ausgeschlossen: Verwendung von Hölzern bzw. Holzprodukten aussereuropäischer Herkunft ohne FSC-, PEFC- oder gleichwertiges Label.

**Zusammensetzung:**

\_Künstliche Mineralfasern  
 \_Erdalkalien  
 \_Stärke basierende Kunstharze  
 Keine gefährlichen Inhaltsstoffe deklariert.

**Lösemittel/VOC:**

keine

**Löslichkeit in Wasser:**

–

**Formaldehydemission:**

keine

**Ergebnis:**

Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die zum Ausschluss bei einer MINERGIE-ECO®-Zertifizierung führen können.

**Diese Produkteprüfung stellt keine Zertifizierung dar.** Bei Änderungen der Inhaltsstoffe – spätestens aber nach einem Jahr – ist eine erneute Prüfung vor zu nehmen.

St.Gallen, 28. Mai 2013

Zertifizierungsstelle MINERGIE-ECO®

Ronny Zulian