



VKF Technische Auskunft Nr. 30613

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt ISORESIST 1000 035 (PR)

Beschreibung Mineralwollplatte, RD= ca. 20 kg/m³, D=30-260 mm

Anwendung RF1

Unterlagen Hoch, Fladungen: PB 'PB-HOCH-171083' (14.09.2017), PB 'PB-HOCH-171084' (14.09.2017), PB 'PB-HOCH-171085' (18.09.2017), PB 'PB-HOCH-171086' (18.09.2017), KB 'KB-HOCH-171078' (20.09.2017), KB 'KB-Hoch-181134' (24.10.2018); FIW, München: LB '0751-CPR-196.14-07' (29.09.2020); Hersteller: LE 'SGI-CH-0058-d' (05.09.2018)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 16.12.2020
Ersetzt Dokument vom 06.03.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo