

VKF Brandschutzanwendung Nr. 16827

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	PB M R 035 / ISOVOX	
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=20kg/m ³ , D=30-240mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA09-0272' (19.10.2011), Klassifizierungsbericht 'RA09-0272' (19.10.2011)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	22.05.2012	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 16827

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produit	PB M R 035 / ISOVOX	
Description	Plaque en laine de verre, PS=20kg/m3, E=30-240mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA09-0272' (19.10.2011), Klassifizierungsbericht 'RA09-0272' (19.10.2011)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	22.05.2012	

U. Z.

Binz

J. Rappo

Rappo

