

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26655

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	PB F 030	
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=38kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Klassifizierungsbericht '920930-15-0543-01-Z' (09.09.2015), Prüfbericht '920930-15-0543-01' (09.09.2015)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	23.03.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 26655

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produit	PB F 030	
Description	Plaque en laine de verre, PS=38kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	Swissi Process Safety GmbH: Klassifizierungsbericht '920930-15-0543-01-Z' (09.09.2015), Prüfbericht '920930-15-0543-01' (09.09.2015)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2021	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	23.03.2016	
Remplace l'attestation du	-	

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

