

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 23746

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	CLADISOL 032/035, PB F EXTRA 032/034, PB C F OV 032/034	
Beschrieb	Glaswollplatte einseitig mit Vlies beschichtet, RD=29kg/m3, D=30-200mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '911334-12-0472-02 & 03' (04.07.2012)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	14.12.2012	



*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

## Attestation d'utilisation AEAI n° 23746

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produit	CLADISOL 032/035, PB F EXTRA 032/034, PB C F OV 032/034	
Description	Plaque en laine de verre, revêtue d'un côté de voile, PS=29kg/m3, E=30-200mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '911334-12-0472-02 & 03' (04.07.2012)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	6q.3
Durée de validité	31.12.2017	
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	14.12.2012	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

*U. 3.7*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

